

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г. Уфа ул. 8 Марта, 12/1 т.: (347) 252-59-52, ф.: (347) 273-42-86, e-mail: oogpn@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Аургазинский межрайонный ОНДиПР,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

453480, РБ, МР Аургазинский район с. Толбазы, ул. Парковая, 4 т./р.: (34745) 2-11-48,

e-mail: Gpnaurgazy@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Предписание N 51/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному Бюджетному Общеобразовательному учреждению Средняя общеобразовательная школа с.Месели муниципального района Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

в лице директора Иванова Николая Андреевича

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору № 51 от 05.03.2021, в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10.00 час. до 12.00 час. 27.04.2021, с 10.00 час. до 12.00 час. 14.05.2021, с 14.00 час. до 16.00 час. 17.05.2021 проведена плановая выездная проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях и территории Муниципального Бюджетного Общеобразовательного Учреждения Средняя общеобразовательная школа с.Месели муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453491, РБ, МР Аургазинский район, с.Месели, ул.Пушкина,20А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов РБ по пожарному надзору Савельевым Сергеем Валерьевичем

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ с.Месели МР Аургазинский район РБ Ивановым Николаем Андреевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2		3	4	5
1.	Не обеспечен предел огнестойкости двери пожароопасного помещения, а именно: помещения электрощитовой в коридоре здания	Ст. 88, ч. 1,2,3 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ст 37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69 ФЗ «О пожарной безопасности» 5.2.6 Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности ф 1.1., ф 1.2, ф1.3 части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными	20.01.2022	

Отдельное здание филиала школы (дошкольное отделение), 2-этажное, 1985 года постройки, реконструкция и капитальный ремонт проведены в 2018 году.
по адресу: 453491, РБ, МР Аургазинский район, с.Месели, ул.Пушкина,20А

2.	<p>Не приведены в соответствие пределы огнестойкости металлических несущих конструкций, косоуры лестничных маршей, до нормируемого, не подвергнуты огнезащитной обработке до предела огнестойкости R45 (документация подтверждающая степень огнестойкости не представлена)</p>	<p>В новой редакции закона в соответствии п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации №1497 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p>	20.01.2022	
3.	<p>Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы 3 типа (не представлен акт испытания)</p>	<p>В новой редакции закона в соответствии п. 17 п.п. «б» Постановления Правительства Российской Федерации №1497 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» Организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений</p>	20.01.2022	
4.	<p>В помещениях детского сада на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (указатели места размещения ручных извещателей и огнетушителей)</p>	<p>В новой редакции закона в соответствии п.36 Постановления Правительства Российской Федерации №1497 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.</p>	20.01.2022	
5.	<p>Руководителем не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p>	<p>В новой редакции закона в соответствии п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации №1497 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» Организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений</p>	20.01.2022	
6.	<p>Не обеспечен предел огнестойкости двери пожароопасного помещения, а именно: помещения склада кухни на 1 этаже здания</p>	<p>Ст. 88 ч. 1,2,3 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ст 37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69 ФЗ «О пожарной безопасности» 5.2.6 Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности ф 1.1., ф 1.2, ф1.3 части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными</p>	20.01.2022	
7.	<p>Не обеспечен предел огнестойкости двери пожароопасного помещения, а именно: помещения склада мягкого инвентаря на 1 этаже здания</p>	<p>Ст. 88 ч. 1,2,3 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ст 37 Федерального закона от 21.12.1994г. №69 ФЗ «О пожарной безопасности» 5.2.6 Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности ф 1.1., ф 1.2, ф1.3 части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными</p>	20.01.2022	
8.	<p>В помещении кладовой в столовой расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей составляет менее 0,5 м.</p>	<p>п. 12.67 НПБ 88-2001* При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. СП 5.13130.2009 п. 13.15.15 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. СП 484.1311500.2020 п. 6.6.36 Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия</p>	20.01.2022	

		строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.		
9.	В помещении спортзала на 1 этаже монтаж пожарных извещателей выполнен с нарушением требований НПБ 88-2001* и технической документации (извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 м от светильника освещения, электропроводки на 220 В), фактически 30 см.	СП 484.1311500.2020 п. 6.6.36 Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м. 6.6.37. Расстояния между ИП и объектами, препятствующими распространению дымовых и тепловых потоков в помещении (балки, выступы, оборудование инженерных систем, выступающие светильники, вентиляционные отверстия и т.п.), следует измерять по кратчайшему пути. Расстояние измеряется от центра ИП до ближайшей точки объекта.	20.01.2022	
10	В коридоре на 1 этаже у кухни монтаж пожарных извещателей выполнен с нарушением требований НПБ 88-2001* и технической документации (извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 м от светильника освещения, электропроводки на 220 В), фактически 30 см.	СП 484.1311500.2020 п. 6.6.36 Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м. 6.6.37. Расстояния между ИП и объектами, препятствующими распространению дымовых и тепловых потоков в помещении (балки, выступы, оборудование инженерных систем, выступающие светильники, вентиляционные отверстия и т.п.), следует измерять по кратчайшему пути. Расстояние измеряется от центра ИП до ближайшей точки объекта.	20.01.2022	
11	В коридоре и комнате на 2 этаже монтаж пожарных извещателей выполнен с нарушением требований НПБ 88-2001* и технической документации (извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 м от светильника освещения, электропроводки на 220 В), фактически 30 см.	СП 484.1311500.2020 п. 6.6.36 Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м. 6.6.37. Расстояния между ИП и объектами, препятствующими распространению дымовых и тепловых потоков в помещении (балки, выступы, оборудование инженерных систем, выступающие светильники, вентиляционные отверстия и т.п.), следует измерять по кратчайшему пути. Расстояние измеряется от центра ИП до ближайшей точки объекта.	20.01.2022	
12	В кабинете заведующей на 2 этаже монтаж пожарных извещателей выполнен с нарушением требований НПБ 88-2001* и технической документации (извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 м от светильника освещения, электропроводки на 220 В), фактически 30 см.	СП 484.1311500.2020 п. 6.6.36 Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м. 6.6.37. Расстояния между ИП и объектами, препятствующими распространению дымовых и тепловых потоков в помещении (балки, выступы, оборудование инженерных систем, выступающие светильники, вентиляционные отверстия и т.п.), следует измерять по кратчайшему пути. Расстояние измеряется от центра ИП до ближайшей точки объекта.	20.01.2022	
13	В помещении электрощитовой и подсобки на 1 этаже установлено по одному извещателю системы автоматической пожарной сигнализации	СП 484.1311500.2020 п.6.6.1 Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов): двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП;	20.01.2022	
14	Правое крыло здания (неэксплуатируемая часть) не оборудована системой автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	СП 484.1311500.2020 приказ от 31 июля 2020 г. № 582 об утверждении свода правил «системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». п.А.1. Настоящее приложение устанавливает перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих оснащению	20.01.2022	

		безадресными и адресными системами пожарной сигнализации (таблица А.1). При наличии необходимости оснащения объекта безадресной СПС не запрещается оснащение данного объекта адресной СПС. СП 486.1311500.2020 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. п. 4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади		
15	Над эвакуационными выходами с помещения спортивного зала, раздевалки, раздевалки на 2 этаже, спальни на 2 этаже, групповой на 2 этаже, музыкального зала отсутствуют световые оповещатели «Выход»	п.1 ч.1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п 5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".	20.01.2022	
16	Должностное лицо – заведующая Григорьева Галина Петровна ответственная за пожарную безопасность не прошла обучение по программе пожарно-технического минимума	Приказ об утверждении норм пожарной безопасности « обучение мерам пожарной безопасности работников организации» от 12 декабря №645 п.31 Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. В новой редакции закона в соответствии п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации №1497 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.3 Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.	20.01.2022	
17	На 2 этаже в помещении спальни детского сада, предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход	СП.1.13130.2020 приказ от 19 марта 2020 г. № 194 об утверждении свода правил СП.1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п 5.1.3 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.	20.01.2022	
18	На территории школы, имеется источник наружного противопожарного водоснабжения (резервуар с водой) однако данное место не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо со световым указателем	В новой редакции закона в соответствии п. 48 Постановления Правительства Российской Федерации №1497 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	20.01.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции

иные граждане.

государственный инспектор Аургазинского, Архангельского.

Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору

Савельев С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

" 17 " мая 20 21 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБОУ СОШ с.Месели МР Аургазинский район РБ Иванов Н.А.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" 17 " мая 20 21 г.